



Испытательная лаборатория  
«Международный стандарт»  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Международный стандарт»  
РОСС RU.32509.04ССТ0.ИЛ01  
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,  
этаж 2, пом. 1 ком. 15, офис 88к  
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430

Утверждаю  
Руководитель  
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 08221-МС-2022 от 12.04.2022

<b>1. Опытный образец</b>	Оборудование для очистки хозяйственно бытовых сточных вод «МАЛАХИТ/MALANIT AIR 2»
<b>2. Изготовитель</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ". Место нахождения: 121354, РОССИЯ, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, УЛ ДОРОГОБУЖСКАЯ, Д. 14, СТР. 5, ПОМЕЩ. 408. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143591, Россия, Московская область, Истринский район, с/пос. Павло-Слободское, дер. Лобаново, д.250
<b>3. Заявитель</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ". Место нахождения: 121354, РОССИЯ, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, УЛ ДОРОГОБУЖСКАЯ, Д. 14, СТР. 5, ПОМЕЩ. 408. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143591, Россия, Московская область, Истринский район, с/пос. Павло-Слободское, дер. Лобаново, д.250
<b>4. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания</b>	ТУ 28.29.12-001-47620075-2022
<b>5. Условия окружающей среды при проведении испытаний</b>	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55...68 % Атмосферное давление 744...748 мм рт. ст.
<b>6. Идентификация изделия</b>	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
<b>7. Результаты испытаний</b>	Стр. 2

**Результаты испытаний**

Таблица 2

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>НОРМА</b>	<b>РЕЗУЛЬТАТ</b>
Количество пользователей	2	2
Производительность, м <sup>3</sup> /сут	1	1
Потребление электро-энергии, Вт/час	64	64
Вес, кг	59	59
Габаритные размеры (мм): -диаметр выходной трубы в самотечном режиме/принудительном режиме	50/25	50/25
-глубина низа входной трубы	48	48
-глубина низа выходной трубы	40	40

**Заключение:**

**Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились испытания.**